

BOLETIM DE ANÁLISE

Data da coleta: 22/01/2019				Controle: 14/19	
Interessado: Procuradoria-Geral do Estado - Plano de Fiscalização					
Procedência: Açude da Marcela em Itabaiana.					
Finalidade da coleta: Análise Físico-Química e Bacteriológica					
Hora da entrada no laboratório: 12h00min					
Responsável pela coleta: João Batista					
Parâmetro	Unidade	RESULTADOS OBTIDOS			
Ponto de coleta	-	P01	P02	P03	<p style="text-align: center;">Lauda Técnico</p> <p>Os parâmetros Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e DBO (demanda bioquímica de oxigênio) nos 03 pontos amostrados, e OD (oxigênio dissolvido) no P01 encontram-se em desacordo com os limites estabelecidos na Resolução Ambiental CONAMA nº357/2005. O elevado nº de colônias de bactérias do grupo coliformes termotolerantes e considerada concentração de fósforo total, sugerem contaminação por efluentes domésticos/sanitários <i>in natura</i>.</p>
Hora da coleta	H	09:50	10:07	10:31	
Nº de amostra	-	87	88	89	
Nº de análise	-	87	88	89	
Temperatura da água	°C	30	30	30	
Temperatura do ar	°C	31	32	32	
Chuvas nas últimas 24 h	-	Ausente	Ausente	Ausente	
pH	-	8,44	8,03	8,06	
OD	mg/L	4,2	5,4	6,4	
DBO	mg/L	13,7	16,4	10,9	
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	N.D.	0,01	N.D.	
Salinidade	ppmNaCl	326,7	326,7	326,7	
Fósforo Total	mg/L	3,49	3,49	3,27	
Coliforme Termotolerantes	Ufc/100ml	12.000	4.000	2.000	

METODOLOGIA EMPREGADA	
Coliformes Termotolerantes	Nº de colônias pelo método da membrana filtrante/100ml .
Valor máximo permitidos	Coliformes Termotolerantes: 1000 col/100ml
Métodos utilizados nas análises: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER & WASTEWATER.	
Obs.: OD- (Oxigênio Dissolvido) DBO- (Demanda Bioquímica de Oxigênio) N.D. – Não Detectado	



DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE COLETA

AÇUDE DA MARCELA / ITABAIANA-SE.

Ponto 01	24L 672 849 88 197 09	Situado a margem direita, nas imediações do Porto dos Barcos.
Ponto 02	24L 673 919 88 198 28	Situado nas imediações da Casa de Bombas, próximo ao Vertedouro.
Ponto 03	24L 673 487 88 202 11	Situado na margem esquerda, na propriedade do Senhor Branco.

